



HLAVNÍ ROZVADĚČ
OBJEKTU
SPÍNÁNÍ HDO

POPS HL. PRVKŮ
1 TEPelnÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA, MIN. VÝKON PŘI A2/W35-6kW, MIN. COP PŘI A2/W35-3,75
2 VNITRNÍ TEPelnÁ CENTRÁLA, S INTEGROVANOU AKU NÁDRŽÍ O MIN. OBJEMU 220 l A MĚNĚNÝM VYMĚNÍKEM PRO PRŮTOKOVOU PŘÍPRANOU TV
3 SMĚŠOVACÍ VENTIL UT1 – SOUČÁSTI TEPelnÉ CENTRÁLY
4 OBĚHOVÉ ČERPADLO UT1 – SOUČÁSTI ČERPADLOVÉ SKUPINY
5 ČERPADLOVÁ SKUPINA UT1 – CSE OTS W
6 EXPANZNÍ NÁDRŽ UT – OBJEM 50 l
7 EXPANZNÍ NÁDRŽ TV – OBJEM 8 l

LEGENDA ZNAČENÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
- KRATNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- POTRUBÍ TEPLE VODY
- ROZVODY MaR

PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY

ZKOUŠKA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 060830 (PV)
 ZKOUŠKA TĚSNOSTI DLE ČSN 060310 (TLAKOVÁ ZKOUŠKA)
 ZKOUŠKA DILATAČNÍ DLE ČSN 060310
 ZKOUŠKA PROVOZNÍ (ZKOUŠKA PŘED PŘEDANÍM)
 NENÍ-LI OZNAČENO JINAK, ODPOVÍDAJÍ DIMENZE ARMATURY
 DIMENZE POTRUBÍ NA KTERÉM JE INSTALOVÁNA

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Regulius spol.s.r.o. a nesmí být bez souhlasu majitele poskytnuta stejně jako informace v ní obsažené dalším osobám

NÁZEV STAVBY
REKONSTRUKCE OBJEKTŮ KOLONRATY - OBJEKT K BYDLENÍ
U BOUDU 1, parc.č.:73 a OBJEKT U BOUDU 2, parc.č.:4/1 -
nové pobočky Domu dětí a mládeže Praha 10 - Domu UM,
Pod Stránsnickou Vhací 23, 100 00 Praha 10 - Stránsnice - Vršovice



HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Patrik Bogaui	ZDOPROJEVNÝ PROJEKTANT Ing. Helena Křižíková	VARIANTA []	STUPEŇ DPS	DATAUM 06/2018
INVESTOR Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM Pod Stránsnickou Vhací 23, 100 00 Praha 10 – Stránsnice – Vršovice	FORMÁT A3	MEŘITHO []	ARCHIVNÍ ČÍSLO NP2018/53	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.1.b.4
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ	NÁZEV VÝKRESU VYTÁPĚNÍ - SCHEMA ZAPOJENÍ ZDROJE - MaR	ČÍSLO VÝKRESU NP2018/53	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.1.b.4	[]