



POPIS HL. PRVKŮ	
1	TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA, MIN. VÝKON PŘI A2/W35-6kW, MIN. COP PŘI A2/W35-3,75
2	VNITŘNÍ TEPelná CENTRÁLA, S INTEGROVANOU AKU NADRŽÍ O MIN. OBJEMU 220 l A MĚŘENÁ VYKŮNĚNÍEM PRO PRŮTOKOVOU PŘÍPRAVOU TV
3	SMĚŠOVACÍ VENTIL UTI - SOUČÁSTI TEPelnÉ CENTRÁLY
4	OBĚHOVÉ ČERPADLO UTI - SOUČÁSTI ČERPADLOVÉ SKUPINY
5	ČERPADLOVÁ SKUPINA UTI - CSE OTS W
6	EXPAZNÍ NADRŽ UTI - OBJEM 50 l
7	EXPAZNÍ NADRŽ TV - OBJEM 8 l

LEGENDA ZNAČENÍ

_____	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
_____	VRÁTNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
_____	POTRUBÍ STUDENÉ VODY
_____	POTRUBÍ TEPLE VODY

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Regulius spol.s.r.o. a nesmí být bez souhlasu majitele poskytnuta stejně jako informace v ní obsažené dalším osobám

NÁZEV STAVBY
REKONSTRUKCE OBJEKTŮ KOLONVATY - OBJEKT K BYDLENÍ U BOUDU 1, parc.č.:73 a OBJEKT U BOUDU 2, parc.č.:4/1 - nové pobočky Domu dětí a mládeže Praha 10 - Domu UM, Pod Strašnickou vlnicí 23, 100 00 Praha 10 - Strašnice - Vršovice

Hlavní projektant
 Ing.Patřík Boguoj

Výpracoval
 Ing. Helena Kříščíková

Investor
 Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
 Pod Strašnickou vlnicí 23, 100 00 Praha 10 - Strašnice - Vršovice

Část dokumentace
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

Název výkresu

VYTÁPĚNÍ - SCHEMA OTOPNÉ SOUSTAVY

Regulius

Regulius spol. s r.o.
 Do Koutů 1897/3, Praha, 143 00

tel. 241 764 506
 fax. 241 773 296
 e-mail:obchod@regulius.cz

Výrobna

Stupeň

Formát

Datum

Měřítko

Číslo výkresu

Číslo zakázky

Číslo výkresu

1:1/5

D.1.4.1.b.5

NP2018/53

06/2018

A3

DPS

1:1/5

D.1.4.1.b.5

NP2018/53