


**UT1**  
OTOPNÁ TĚLESA  
(Cu22x1-iz.)  
0,549 kg/h

POPIS HL. PRVKŮ	
1	TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA, MIN. VÝKON PŘI Δ2/Δ35-6kW, MIN. COP PŘI Δ2/Δ35-3,75
2	VNITŘNÍ TEPELNÁ CENTRÁLA, S INTEGROVANOU AKU NADRŽÍ O MIN. OBJEMU 220 l A MĚNĚNÝM VYMĚNÍKEM PRO PRŮTOKOVOU PŘÍPRANOU TV
3	SMĚŠOVACÍ VENTIL UT1 - SOUČÁSTI TEPELNÉ CENTRÁLY
4	OBĚHOVÉ ČERPADLO UT1 - SOUČÁSTI ČERPADLOVÉ SKUPINY
5	ČERPADLOVÁ SKUPINA UT1 - CSE OTS W
6	EXPANZNÍ NADRŽ UT - OBJEM 50 l
7	EXPANZNÍ NADRŽ TV - OBJEM 8 l

## LEGENDA ZNAČENÍ

—————	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
-----	KRATKÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
.....	POTRUBÍ STUDENÉ VODY
.....	POTRUBÍ TEPLÉ VODY

2



**PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY**

ZKOUŠKA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 060830 (PV)  
ZKOUŠKA TĚSNOSTI DLE ČSN 060310 (TLAKOVÁ ZKOUŠKA)  
ZKOUŠKA DILATAČNÍ DLE ČSN 060310  
ZKOUŠKA PROVOZNI (ZKOUŠKA PŘED PŘEDANÍM)  
NENÍ-LI OZNAČENO JINAK, ODPOVÍDAJÍ DIMENZE ARMATURY  
DIMENZE POTRUBÍ NA KTERÉM JE INSTALOVÁNA

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Regulius spol.s.r.o. a nesmí být bez souhlasu majitele poskytnuta stejně jako informace v ní obsažené dalším osobám

**NÁZEV STAVBY**  
REKONSTRUKCE OBJEKTŮ KOLONVATY - OBJEKT K BYDLENÍ  
U BODU 1, parc.č:73 a OBJEKT U BODU 2, parc.č:74/1 -  
nové pobočky Domu dětí a mládeže Praha 10 - Domu UM,  
Pod Stránsnickou Vhací 23, 100 00 Praha 10 - Stránsnice - Vršovice

**Hlavní projektant**  
Ing.Patřík Bogaň

**Výpracoval**  
Ing. Helena Kříšková

**Zodpovědný projektant**  
Ing. Helena Kříšková

**Investor**  
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM  
Pod Stránsnickou Vhací 23, 100 00 Praha 10 – Stránsnice – Vršovice

**Část dokumentace**  
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY  
VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

**Název výkresu**  
VYTÁPĚNÍ - SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE

**Regulius**

**Regulius spol. s r.o.**  
Do Koutů 1897/3, Praha, 143 00

tel. 241 764 506  
fax. 241 773 296  
e-mail:obchod@regulius.cz

**Výkres**  
DPS

**Formát**  
A3

**Datum**  
06/2018

**Archivní číslo**  
NP2018/53

**Číslo výkresu**  
D.1.4.1.b.3